

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02305  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645531  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6. ОГРН:  
(наименование и место- 1027700131898. Телефон (495) 989-60-20, факс (495) 989-60-21.  
нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6. ОГРН:  
(наименование и место- 1027700131898. Телефон (495) 989-60-20, факс (495) 989-60-20.  
нахождение изготовителя  
продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)  
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** покрытие огнезащитное силиконовое "Силотерм ЭП-6",  
**ПРОДУКЦИЯ** изготовленное по ТУ 2257-002-33680530-02 изм.01 и  
(информация об объекте сертификации, технологической инструкции ЭП-6ИТ с изм.03. Серийный  
позволяющая идентифицировать объект) выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
22.5700

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** пожарной безопасности (Федеральный закон  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53311-2009  
(при толщине сухого слоя огнезащитного  
(наименование технического регламента (технических покрытия на кабеле не менее 0,6 мм при  
регламентов), на соответствие требованиям которого расходе 0,80 кг/м<sup>2</sup> без учета потерь)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол испытаний № М02820-ТР от 10.11.2011 г. ИЦ ПБ-  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт анализа состояния производства № 3286-АП от 21.09.2011  
(документы, представленные заявителем в орган по ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»,  
сертификации в качестве доказательств соответствия № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010  
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))  
Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной  
технической документации. Схема сертификации 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.11.2011 по 13.11.2016

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  А.Н.Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  В.В. Трошина  
подпись, инициалы, фамилия

